

ПАСПОРТ № 68

Наименование продукта: **Высоковязкий продукт**
Качество соответствует **ТУ 19.20.29-019-06767901-2018 с изм.1**
Дата изготовления продукта 01.08.19 Номер партии 68
Номер резервуара (емкости) 218
Замер резервуара, см (количество тонн) 406(922.3)

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактически
1	Зольность, %, не более	0,02	0,002
2	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	отсутствие
3	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы
4	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие
5	Массовая доля серы, %, не более	2,00	0,55
6	Содержание сероводорода	отсутствие	отсутствие
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, более	80	82
8	Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	минус 35
9	Плотность при 15 °С, кг/м ³	Не нормируется Определение обязательно	836,0
10	Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не нормируется Определение обязательно	834,5

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления

Начальник ОТК ЦЗЛ

Старший лаборант

Дата выдачи паспорта 02.08.19



Шатковская Г.В.

Моржукина Т.В.