

Справка по качеству

Проба: ТВВ 2

Дата отбора пробы: 09.10.2019г

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,723
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	50
3	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	826.8
4	Цвет	-	Светло-жёлтая прозрачная жидкость
5	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	-1
6	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	-8
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ниже -30