



Паспорт № 2933/2019
 Газойль низкодзастывающий
 СТО 73281024-040-2017 изм. 1-2

Код ОКПД 2 19.20.26.190
 Номер пробы/партии 13586
 Дата выдачи паспорта 20.07.19
 Дата отбора проб 20.07.19
 Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/1
 Уровень наполнения (мм) 9776
 Масса нетто, т 2223.668
 Дата изготовления 20.07.19
 Дата анализа 20.07.19

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	840,0
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,945
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-36
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	82
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	не более 0,02	отсутствует
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ГОСТ 2177-99	Не более 65	37
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ГОСТ 2177-99	Не менее 85	90
10	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется	-

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм. 1-2, ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
 Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

М.П.

Инженер химик

Л.И. Ключкова



Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1

КОПИЯ ВЕРНА

